



PANSTUDNIARZ

ZANIM ZADZWONISZ DO PANA STUDNIARZA PO POMOC INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI

Jeśli Twoja instalacja wyposażona jest w zbiornik hydroforowy i wyłącznik ciśnieniowy.



Problem: nie ma wody w kranie

1. Otwórz studzienkę rewizyjną i sprawdź czy otwarty jest zawór (zawory) prowadzący wodę do instalacji hydraulicznej.
2. Jeśli instalacja w budynku posiada filtry wody, sprawdź czy nie są zanieczyszczone.
3. Upewnij się, że nie ma przerwy w zasilaniu. Czy na pewno włączone są odpowiednie bezpieczniki? Czy jakieś inne urządzenia elektryczne w budynku nie przestały nagle działać?
4. Zbiornik hydroforowy wyposażony jest w manometr. Sprawdź jakie ciśnienie pokazuje. Prawidłowo powinien wskazywać jakąś wartość z przedziału 1,5 do 4,5 bar lub atm.
5. Po otwarciu studzienki rewizyjnej posłuchaj czy po otwarciu zaworów pracuje pompa umieszczona w głębi studni.

Problem: woda ma zbyt niskie ciśnienie.

1. Otwórz studzienkę rewizyjną i sprawdź czy otwarte są zawory prowadzące wodę do instalacji. Sprawdź czy otwarte są wszystkie pozostałe zawory w instalacji.
2. Jeśli instalacja w budynku posiada filtry wody, sprawdź czy nie są zanieczyszczone.
3. Sprawdź czy nie są zanieczyszczone wyloty kranów w budynku.
4. Zbiornik hydroforowy wyposażony jest w manometr. Sprawdź jakie ciśnienie pokazuje. Prawidłowe wskazanie powinno mieścić się w przedziale 1,5 do 4,5 bar lub atm.



Problem: pompa włącza się i wyłącza o wiele częściej niż dawniej, co kilka sekund.

1. Odłącz zasilanie
2. Otwórz odpowiednie zawory, tak aby wypuścić całą wodę z instalacji. Manometr umieszczony na zbiorniku hydroforowym powinien wskazywać zero.
3. Odkręć czarny dekiel umieszczony na jednym z końców zbiornika hydroforowego. Pod nim znajduje się wentyl, taki jak przy kole samochodowym.
4. Podłącz do wentyla manometr (może być pompka samochodowa, dowolny kompresor) i sprawdź czy wskazuje ciśnienie około 1,5 bar. Jeśli nie, wyreguluj ciśnienie tak, aby manometr wskazywał około 1,5 bar.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PANSTUDNIARZ

 DOŚWIADCZENIE ISTNIEJEMY OD 2016 ROKU	 OFERTA ODWIERTY DO 80 METRÓW	 BEZPIECZEŃSTWO TYLKO ATESTOWANE MATERIAŁY	 GWARANCJA 12 MIESIĘCY NA NASZE USŁUGI	 JAKOŚĆ CERTYFIKAT WYKONANIA USŁUGI	 PRZEJRZYŚĆ FAKTURY NA WSZYSTKIE USŁUGI
---	--	---	---	--	--